

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 апреля 2017 г.

районный суд Красноярского края в составе:
 председательствующего судьи Алексея И.И.,
 с участием представителя истца - территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
 представителя ответчика - Администрации района Красноярского
 края -
 представителя ответчика - муниципального образования
 Красноярского края -
 при секретаре Николаевой Н.Н.,
 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
 Балахтинском районе в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга
 лиц к Администрации Красноярского края о признании действия не
 соответствующего требованиям СанПиН противоправным, возложении обязанности по
 устранению нарушений СанПиН, по опубликованию решения суда через СМИ, суд

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
 районе обратился в суд с иском к району
 Красноярского края о признании действия ответчика по подаче некачественной питьевой
 воды из водозабора подземного водисточника системы централизованного питьевого
 водоснабжения, расположенном по адресу:
 района, Красноярского края, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в
 части несоответствия органолептических и санитарно - химических показателей,
 противоправными в отношении неопределенного круга потребителей; возложении
 обязанности по устранению нарушений требований п.п. 3.1, 3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01,
 путем обеспечения населения Красноярского края
 питьевой водой соответствующей нормируемым органолептическим и санитарно -
 химическим показателям: - мутность по стандартной шкале при величине допустимых
 уровней не более 1,5 мг/дм³; - цветность при величине допустимых уровней не более 20
 град.; содержание марганца при величине допустимых уровней не более 0.1 мг/дм³, а
 также возложении обязанности в установленный срок довести через средства массовой
 информации решение суда, мотивируя свои требования тем, что поступило коллективного
 обращения граждан от 22.02. г. (входящий № Кол - 1442 то 04.03. г.) по факту
 несоответствия состава и свойств холодной воды требованиям законодательства
 Российской Федерации в Красноярского края.
 Специалистом-экспертом проведено административное расследование в
 отношении юридического лица Красноярского
 края и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении
 и проведении административного расследования № от 11 марта г. Согласно
 свидетельства о государственной регистрации права от 01.12.2010 г. объект права:
 сооружение (скважина), по адресу: Красноярский край,
 , находится в собственности Муниципального образования
 Согласно свидетельства о государственной регистрации права от
 27.01.2011 г., объект права: сооружение (водонапорная башня), по адресу: Красноярский
 край,
 , находится в собственности



Муниципального образования _____ район. Вода из указанной скважины используется для хозяйственно-питьевых целей населения д. _____ гарантирующая организация по водоснабжению _____ не определена. 21.03.20 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин. при проведении административного расследования в отношении ответчика произведен отбор проб питьевой воды из накопительной емкости (РЧВ) водозабора из подземного водоисточника системы централизованного питьевого водоснабжения перед подачей в распределительную сеть по адресу:

района, Красноярского края на органические и неорганические вещества (нитраты, железо, мышьяк, аммиак, нитриты, хлориды, фториды, марганец, сульфаты, медь), на обобщенные показатели (сухой остаток, нефтепродукты, жесткость общая, окисляемость перманганатная, водородный показатель), а так же на органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- воды питьевой из распределительной сети системы централизованного питьевого водоснабжения по адресу:

Красноярского края на микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) и на органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01). Согласно экспертным заключениям от 24.03.2016 г. №№29, 31 и № 33 от 31.03.2016г. по результатам проведенных исследований проб питьевой воды по адресу:

района, Красноярского края, установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. По представленным контрольным исследованиям, проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Протокол лабораторных испытаний от 24.03.2016 г № 104-660) питьевая вода, отобранная из водонапорной башни водозаборной скважины перед подачей в распределительную сеть _____, по органолептическим показателям не соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01:

- мутность по стандартной шкале $3,76 \pm 0,63$ мг/дм³ при величине допустимых уровней не более 1,5, что превышает уровень допустимых нормативных значений 1,63-2,89 мг/дм³;

- цветность, град. $44,1 \pm 7,4$ при величине допустимых уровней не более 20, что превышает уровень допустимых нормативных значений на 16,7 – 31,5 град., заключение № 31 от 24 марта 2016 года, выданных испытательным лабораторным центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в _____ районе (аттестат аккредитации ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.086.07 действителен до 31.10.20 г.).

По представленным контрольным исследованиям, проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Протокол лабораторных испытаний от 24.03.2016 г № 104-661) питьевая вода, отобранная из распределительной сети _____

(жилая квартира) по органолептическим показателям не соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01:

- мутность составила $4,01 \pm 0,67$ мг/дм³ при величине допустимых уровней не более 1,5, что превышает уровень допустимых нормативных значений на 1,84- 3,18 мг/дм³;

- цветность, град. $29,4 \pm 4,9$ при величине допустимых уровней не более 20, что превышает уровень допустимых нормативных значений на 4,5- 14,3, заключение № 31 от 24 марта 20 _____ года, выданных испытательным лабораторным центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в _____ районе (аттестат аккредитации ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.086.07 действителен до 31.10.2016г.).

По представленным контрольным исследованиям, проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Протокол лабораторных испытаний от _____

30.03.2016 г № 104-659) питьевая вода, отобранная из водонапорной башни водозаборной скважины перед подачей в распределительную сеть, расположенной по адресу: _____, не соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям:

- марганец составил 0.19 ± 0.04 мг/дм³, при величине допустимых уровней не более 0.1 мг/дм³, что превышает уровень допустимых нормативных значений на 0,05-0,13 мг/дм³, заключение № 33 от 31 марта 20 ____ года, выданных испытательным лабораторным центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в _____ районе (аттестат аккредитации ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.086.07 действителен до 31.10.2016г.

Таким образом, Администрация не обеспечивает подачу питьевой воды соответствующей органолептическим и санитарно-химическим показателям. Доказательства устранения выявленных нарушений на момент предъявления в суд настоящего искового заявления в территориальном отделе отсутствуют. Нарушения, допущенные ответчиком создают реальную угрозу причинения вреда здоровью людей (детей), а так же возможность возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). Действия Ответчика по подаче потребителям воды не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, являются незаконными. В соответствии с приведенными выше нормами Ответчик обязан обеспечивать подачу воды соответствующую установленным показателям. Согласно представленных свидетельств о государственной регистрации права Администрация является собственником скважины и водонапорной башни в д. Тойлук Балахтинского района Красноярского края, которые обеспечивают питьевой водой жителей всего населенного пункта, следовательно, круг потребителей, проживающих на этой территории, будучи неограниченным, не является определенным, и значительное число потребителей, проживающих на этой территории не может быть точно установлено, так как таковыми являются, как лица уже проживающие на соответствующей территории, так и те, которые там будут проживать в будущем, либо пребывать временно, равно как лица, заключившие соответствующие договора, так и лица, пользующиеся услугой на иных основаниях. В связи с правом потребителей на информацию о качестве предоставляемых услуг, предусмотренном ст. ст. 3, 8 и 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также, руководствуясь ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» Ответчику необходимо разместить решение суда по результатам рассмотрения данного иска в средстве массовой информации, распространяемом на территории муниципального образования, в связи с чем истец обратился в суд с заявленными требованиями.

Определением Балахтинского районного суда Красноярского края от 05 апреля 2017 г. к участию в деле в качестве соответчика привлечено муниципальное образование Ровненский сельсовет Балахтинского района Красноярского края.

В судебном заседании представитель истца – территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в _____ районе – _____, действующая на основании доверенности №ДВ-53139 от 14.09.2015 г. исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика – Администрации _____ района Красноярского край – _____, действующий на основании доверенности №2681 от 30.12.2015 г. в судебном заседании, исковые требования признал частично, по признанию действий Администрации _____ района противоправными не возражал, в части возложении обязанностей по устранению нарушений пояснил, что в настоящее время спорный водоисточник находится на праве собственности у МО _____ сельсовет, и Администрация района по данным требованиям является ненадлежащим ответчиком.

Представитель соответчика глава муниципального образования Ровненский сельсовет _____ района Красноярского края _____, действующая на

основании решения №3-11р от 22.10.20 г. в судебном заседании по исковым требованиям не возражала, просила предоставить срок для устранения нарушений СанПиН до конца 20 года.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания. Под «благоприятной средой обитания» следует понимать такое состояние объектов и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, при которой возможны достойная жизнь и здоровье человека. К факторам среды обитания относятся биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук инфразвук, тепловые, ионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

Пунктами 3.1, 3.4, 3.5 «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 (ред. от 28.06.2010) питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

3.4.1. обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 2);

3.4.2. содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (таблица 3);

3.4.3. содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека.

Не допускается присутствие в питьевой воде различных невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» от 22.12.1995 г. в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары, работы, услуги для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, а так же правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иными изданными в соответствии с ним правовыми актами.

Согласно ст. 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, к отношениям связанным со снабжением через присоединенную сеть водой, применяются правила о договоре энергоснабжения, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. На основании ст. 542 Гражданского кодекса Российской Федерации качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором

энергоснабжения. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемым к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии.

На основании преамбулы Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» под потребителем понимается гражданин, использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Следовательно, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию надлежащего качества. На основании ст. 4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы качество оказываемых услуг соответствовало договору. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно используется.

В соответствии с п.п. 3, 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 года (далее Правила) при предоставлении коммунальных услуг должна быть обеспечена круглосуточная (то есть бесперебойная либо с перерывами, не превышающими нормируемую продолжительность) подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю.

В соответствии с п.п. 3, 4 Правил, холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя холодной водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по централизованным сетям холодного водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а так же до водоразборной колонки в случае, когда многоквартирный дом ли жилой дом (домовладение) не оборудован внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения.

В соответствии с п. 98 Правил, при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит уменьшению в соответствии с указанным приложением.

Согласно Приложению № 1 к указанным Правилам (раздел - холодное водоснабжение) состав и свойства холодной воды должны постоянно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (т.е. СанПиН 2.1.4.1074-01) и отклонение состава и свойства холодной воды требований законодательства Российской Федерации не допускается.

На основании п. 149 Правил исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни и здоровья, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указанными Правилами и договором, и несет установленную законодательством Российской Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасна для жизни и здоровья потребителя.

На основании ст. 7 Конституции Российской Федерации здоровье человека является личным неимущественным правом, принадлежащим гражданину от рождения и охраняется Конституцией Российской Федерации.

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Право на благоприятную окружающую среду представляется одним из фундаментальных и всеобъемлющих прав человека и гражданина, затрагивающих

основы его жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных экологических, экономических и эстетических условий его жизни.

Согласно с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как установлено в судебном заседании, на основании коллективного обращения граждан от 22.02.2016г. (входящий № Кол – 1442 то 04.03.2016г.) по факту несоответствия состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации в _____ района, Красноярского края, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе _____ проведено административное расследование в отношении юридического лица Администрации _____ района Красноярского края и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 2756 от 11 марта 20 _____ г.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 01.12.2010 г. объект права: сооружение (скважина), по адресу: Красноярский край, _____ район, _____, находится в собственности Муниципального образования _____ район.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 27.01.2011 г., объект права: сооружение (водонапорная башня), по адресу: Красноярский край, _____ находится в собственности Муниципального образования _____ район.

Вода из указанной скважины используется для хозяйственно-питьевых целей населения _____, гарантирующая организация по водоснабжению д. _____ не определена.

21.03.2016г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин. при проведении административного расследования в отношении ответчика произведен отбор проб питьевой воды из накопительной емкости (РЧВ) водозабора из подземного водоисточника системы централизованного питьевого водоснабжения перед подачей в распределительную сеть по адресу: _____ Красноярского края на органические и неорганические вещества (нитраты, железо, мышьяк, аммиак, нитриты, хлориды, фториды, марганец, сульфаты, медь), на обобщенные показатели (сухой остаток, нефтепродукты, жесткость общая, окисляемость перманганатная, водородный показатель), а так же на органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- воды питьевой из распределительной сети системы централизованного питьевого водоснабжения по адресу: _____ Красноярского края на микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) и на органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01).

21.03.2016г. было вынесено определение о назначении экспертизы № 3203.

Согласно экспертным заключениям от 24.03.2016 г. №№29, 31 и № 33 от 31.03.2016г. по результатам проведенных исследований проб питьевой воды по адресу: д. _____, Красноярского края, установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

24:03:0000000:1287, зарегистрировано право собственности за правообладателем
Муниципальным образованием сельсовет района
Красноярского края.

Доказательства устранения выявленных нарушений в суд не предоставлены.

Удовлетворяя иски, суд мотивирует это тем, что нарушения, допущенные ответчиками создают реальную угрозу причинения вреда здоровью людей (детей), а так же возможность возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Действия Администрации района до 22.07.20 г. и Муниципального образования сельсовет с 22.07.20 г., то есть с момента возникновения права собственности на спорные объекты до передачи этих прав иным лицам, по подаче потребителям воды не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, являются незаконными.

В соответствии с приведенными выше нормами сельсовет района Красноярского края, являющийся в настоящее время собственником указанных объектов, обязан обеспечивать подачу воды соответствующую установленным показателям.

Согласно представленных выписок из ЕГРПН Ровненский сельсовет района Красноярского края является собственником скважины и водонапорной башни в д.

Красноярского края, которые обеспечивают питьевой водой жителей всего населенного пункта, следовательно, круг потребителей, проживающих на этой территории, будучи неограниченным, не является определенным, и значительное число потребителей, проживающих на этой территории не может быть точно установлено, так как таковыми являются, как лица уже проживающие на соответствующей территории, так и те, которые там будут проживать в будущем, либо пребывать временно, равно как лица, заключившие соответствующие договора, так и лица, пользующиеся услугой на иных основаниях.

В связи с правом потребителей на информацию о качестве предоставляемых услуг, предусмотренном ст. ст. 3, 8 и 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также, руководствуясь ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» Администрации ровненского сельсовета района Красноярского края необходимо разместить решение суда по результатам рассмотрения данного иска в средстве массовой информации, распространяемом на территории муниципального образования.

В то же время, суд считает, что для устранения выявленных нарушений, необходимо время и считает необходимым установить муниципальному образованию Ровненский сельсовет района Красноярского края срок для устранения выявленного нарушения до 30 декабря 2017 года в соответствии со ст. 206 ГПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ и подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ, ст. 11 Налогового кодекса РФ с ответчика Администрации района Красноярского края подлежит взысканию государственная пошлина в размере 400 рублей в доход бюджета района Красноярского края, от уплаты которой истец освобожден в соответствии с действующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в районе удовлетворить.

Признать противоправными в отношении неопределенного круга потребителей действия юридического лица Администрации района Красноярского края и муниципального образования сельсовет района Красноярского края

края по подаче некачественной питьевой воды из водозабора подземного водоисточника системы централизованного питьевого водоснабжения, расположенном по адресу: д. _____, _____ района, Красноярского края, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в части несоответствия органолептических и санитарно – химических показателей.

Возложить обязанность на муниципальное образование _____ сельсовет _____ района Красноярского края по устранению нарушений требований п.п. 3.1, 3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, путем обеспечения населения _____ района, Красноярского края питьевой водой соответствующей нормируемым органолептическим и санитарно – химическим показателям: - мутность по стандартной шкале при величине допустимых уровней не более 1,5 мг/дм³; - цветность при величине допустимых уровней не более 20 град.; содержание марганца при величине допустимых уровней не более 0.1 мг/дм³ в срок до 30 декабря 2017 года.

Возложить обязанность на муниципальное образование _____ сельсовет _____ района Красноярского края по доведению через средства массовой информации решения суда, вступившего в законную силу.

Взыскать с Администрации _____ района Красноярского края государственную пошлину в размере _____ рублей в доход бюджета _____ района Красноярского края.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через _____ районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий:



КОПИЯ ВЕРНА
Судья
И. И. АЛЕКСЕЙЦЕВ