

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Данков

01 июля 2024 года

Данковский городской суд Липецкой области в составе председательствующего судьи Ермолаева А.А.,
при секретаре - помощнике судьи Сухановой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Данкове гражданское дело по иску Территориального отдела (ТО) Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев - Толстовском, Чаплыгинском районах Липецкой области к ~~ООО "Данковский водоканал"~~ о возложении обязанности устранить нарушения законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев - Толстовском, Чаплыгинском районах Липецкой области обратился с иском к ~~ООО "Данковский водоканал"~~ о возложении обязанности устранить нарушения законодательства.

В обоснование исковых требований указано, что ответчик осуществляет водоснабжение неопределенного круга потребителей - населения с. ~~Данковское~~ Данковского района Липецкой области.

Пробами лабораторных исследований установлены многочисленные факты превышения допустимых показателей качества питьевой воды, поставляемой потребителям.

В связи с чем, истец просит возложить на ответчика обязанность организовать снабжение населения с. ~~Данковское~~ Данковского района питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.3685-21 (утв. постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2), в срок до 01.12.2025.

Стороны будучи извещенными надлежащим образом о дате, месте и времени судебного заседания в судебное заседание не явились.

Представитель истца в письменном заявлении просил рассмотреть дело в отсутствие их представителя.

Представитель ответчика в письменном заявлении признал исковые требования в полном объеме.

Исследовав представленные материалы дела, и оценив обоснованность доводов истца, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее Закон о водоснабжении) одним из направлений государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения является достижение целей охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного, качественного водоснабжения и водоотведения.

Согласно п.1 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно п.1 ст.39 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

LB 1007

1007-1008

1007-1008

1007-1008

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 утверждены санитарные правила «СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В соответствии с указанными санитарными правилами качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Согласно п.10 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» содержание в воде взвешенных веществ не природного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана) не допускается.

Вместе с тем, по результатам исследований установлено, что образцы питьевой воды в мониторинговой точке №1188 системы централизованного водоснабжения с. ~~Данковский~~ Данковского района за период с октября 2022 по ноябрь 2023 года не соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 (таблицы 3.3) по показателям «жесткость» и содержанию «нитратов», превышая ПДК от показателя 1,22 до 1,48 раз.

Данные показатели являются нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела III СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждаются протоколами лабораторных исследований/испытаний за указанный период.

В судебном заседании ответчиком обоснованность представленных доказательств не оспорена, исковые требования представителем ответчика признаны в полном объеме.

В связи с чем, суд полагает, что требования истца о возложении на ответчика обязанности по поставке населению (неопределенному числу лиц) питьевой воды надлежащего качества являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Определяя разумность срока, указанного истцом для исполнения судебного решения, суд полагает, что срок «до 01.12.2025» отвечает требованиям разумности и не оспорен сторонами.

Поскольку требования о надлежащем обеспечении населения питьевой водой надлежащего качества предусмотрены действующим законодательством, то на дату проведения проверки данная обязанность (по обеспечению и поддержанию качества поставляемой воды) должна была быть выполнена ответчиком.

А поскольку исковые требования обусловлены не выявлением фактов допущенных нарушений в ходе проверки, а неисполнением ответчиком на протяжении длительного периода обязанности, установленной Законом, исковые требования направлены на понуждение ответчика к обеспечению положений законодательства на постоянной.

В связи с чем, суд полагает необходимым определить срок для исполнения требований до 01.12.2025.

С учетом существа принятого решения, с ответчика в бюджет подлежит взысканию государственная пошлина по требованиям неимущественного характера, заявленного в интересах физических лиц.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев - Толстовском, Чаплыгинском районах Липецкой области к ~~ООО «Данковский водоканал»~~ (ОГРН ~~5014800097500~~) о возложении обязанности устранить нарушения законодательства *удовлетворить*.


Признать противоправными действия МУП «Данковский водоканал» в части поставки питьевой воды ненадлежащего качества в отношении неопределенного круга потребителей – населения с. ~~Телепьево~~ Данковского района Липецкой области.

Возложить на МУП «Данковский водоканал» обязанность по принятию в срок до 01.12.2025 мер к бесперебойному обеспечению поставки питьевой воды надлежащего качества (отвечающего требованиям «СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») в отношении неопределенного круга потребителей – населения с. ~~Телепьево~~ Данковского района Липецкой области.

Взыскать с МУП «Данковский водоканал» в бюджет Данковского муниципального района Липецкой области государственную пошлину в сумме 260 (дваста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкой областной суд через Данковский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий



А.А.Ермолаев

Мотивированный текст решения изготовлен 08.07.2024



2-32/24
А.А. Ермолаев
Ю.С. Мишина
А.А. Ермолаев
Ю.С. Мишина

